

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии																															
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер готововой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: к/л, в/л, кВ/л, ПС, ТП, РП	Дискредитированное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму))	Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму))	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ЛС, ТП, ПЛ, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	3	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	24	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	25	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)		
																														Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:	
4	Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО «Примэнерго»	ВЛ	ПС- 110/35/1 0 кВ "Троица я-1"	10 (10.5)	08.00 2019.07.18	17.00 2019.07.18	В	9	2	2	ПС- 110/35/1 0 кВ "Троица я-1"			3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	109			3.4.9.1	4.21	1	
5	Общество с ограниченной ответственностью «Примэнерго» (ООО «Примэнерго») ООО «Примэнерго»	ТП	КТП-444А	10 (10.5)	05.45 2019.07.22	18.30 2019.07.22	В	12,75	2	2	КТП-444			67	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	50			3.4.9.1	4.13	1	