

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности
ООО "Примэнерго" (летний замер 2021г.)**

№ п/п	Тип	Наименование подстанции	№ Трансф.	Сном. кВА	Инн, ном А	Дата замера	Напряжение, В			Ток, А		
							Ua-0	Ub-0	Uc-0	Ia	Ib	Ic
1	КТП	39А	1	100	145	23.06.2021	226	224	224	123	96	102
2.	КТП	72А	1	250	361	23.06.2021	233	231	231	252	312	336
3.	КТП	177А	1	160	231	23.06.2021	227	224	228	51	62	75
4.	КТП	284А	1	250	361	23.06.2021	221	223	224	41	45	39
5.	ЗТП	6А	1	250	361	23.06.2021	225	225	224	38	42	45
			2	250	361	23.06.2021	227	227	227	14	15	12
6.	ЗТП	35А	1	315	455	23.06.2021	226	226	225	3	8	22
7	КТП	308А	1	100	145	23.06.2021	227	227	227	96	154	111
8	КТП	444А	1	160	231	23.06.2021	223	223	223	125	213	166
9	КТП	476А	1	100	145	23.06.2021	222	219	219	31	23	27
10	КТП	477А	1	100	145	23.06.2021	225	225	225	74	110	88
11	КТП	694А	1	160	231	22.06.2021	225	222	222	68	56	23
12	КТП	321А	1	160	231	22.06.2021	233	231	231	365	390	324
13	КТП	284/1	1	250	361	22.06.2021	227	224	228	127	135	146
14	КТП	704А	1	630	910	22.06.2021	221	223	224	268	478	350
15	КТП	724А	1	1000	1445	22.06.2021	236	234	235	15	12	23
16	КТП	658А	1	100	145	22.06.2021	237	237	237	45	12	53
17	КТП	680А	1	1250	1812	22.06.2021	214	213	211	46	56	78
18	КТП	657А	1	40	58	22.06.2021	231	233	234	54	72	38
19	КТП	723А	1	40	58	22.06.2021	226	224	225	131	94	125
20	КТП	755А	1	40	58	22.06.2021	227	227	227	28	8	7
21	КТП	187А	1	400	578	22.06.2021	231	233	234	45	12	53
22	КТП	693А	1	250	361	22.06.2021	226	224	225	46	56	78
23	КТП	638А	1	250	361	22.06.2021	226	224	225	79	82	93
24	КТП	104	1	180	242	22.06.2021	229	231	230	33	64	21
25	КТП	722А	1	400	578	25.06.2021	217	214	218	28	15	34
26	КТП	491А	1	63	92	25.06.2021	224	223	221	45	12	53
27	КТП	714А	1	400	578	25.06.2021	233	231	231	132	96	103
28	КТП	413А	1	100	145	25.06.2021	227	227	226	88	67	79
29	КТП	632А	1	160	231	25.06.2021	235	235	235	60	60	16
30	КТП	644А	1	63	92	25.06.2021	227	226	226	18	14	5
31	КТП	241	1	100	145	25.06.2021	231	233	234	30	35	45
32	КТП	593	1	630	910	25.06.2021	226	224	225	41	96	66
33	КТП	983А	1	100	145	25.06.2021	227	227	227	33	91	112
34	КТП	190А	1	250	361	25.06.2021	214	213	211	20	27	48
35	КТП	705/1	1	1000	1445	25.06.2021	227	225	226	18	22	12
			2	800	1216	25.06.2021	231	231	230	45	12	53
36	КТП	705/2	1	1000	1445	25.06.2021	231	231	230	46	56	78
			2	800	1216	25.06.2021	223	224	226	389	425	445
37	КТП	630А	1	40	58	25.06.2021	220	221	221	102	135	98
38	КТП	575А	1	400	578	25.06.2021	221	221	223	177	214	201
39	КТП	754/1	1	400	578	25.06.2021	224	223	221	108	127	120
40	КТП	119А	1	63	92	25.06.2021	227	224	223	99	105	88
41	КТП	760А	1	400	578	25.06.2021	233	231	231	171	112	120
42	КТП	704/1	1	250	361	22.06.2021	226	224	225	485	480	431
43	ЗТП	5А	1	400	578	22.06.2021	227	227	227	22	31	0
44	ЗТП	14	1	400	578	22.06.2021	224	223	221	344	340	344
45	ЗТП	25А	1	400	578	22.06.2021	233	231	231	45	48	23
			2	400	578	22.06.2021	217	214	218	27	15	9
46	ЗТП	271	1	400	578	22.06.2021	235	235	235	144	186	157
			2	400	578	22.06.2021	226	224	224	130	135	200
47	ЗТП	324	1	160	231	22.06.2021	237	237	236	103	125	135
			2	160	231	22.06.2021	231	233	234	16	53	34
48	КТП	213	1	100	145	22.06.2021	235	235	235	99	105	88
49	КТП	164	1	63	92	22.06.2021	231	233	234	150	90	95
50	КТП	344	1	100	145	25.06.2021	233	231	231	68	266	141
51	КТП	422	1	160	231	25.06.2021	233	233	232	96	76	125
52	КТП	430	1	160	231	25.06.2021	232	232	231	52	42	68
53	КТП	б/н «Надежда»	1	160	231	25.06.2021	232	230	231	95	112	79
54	КТП	5 «СУ-100»	1	320	532	25.06.2021	235	235	235	199	205	168
55	КТП	235А	1	250	361	25.06.2021	230	234	234	12	24	7
56	КТП	732А	1	40	58	23.06.2021	235	235	235	46	56	78
57	КТП	695А	1	630	910	23.06.2021	229	229	230	186	154	223
58	КТП	991	1	630	910	23.06.2021	224	223	221	158	180	143
59	КТП	754	1	250	361	23.06.2021	232	232	232	213	268	234