



«Утверждаю»

Директор

ООО «Примэнерго»

Тихомиров Н.П.

2023 г.

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

КТП № 477А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Северная, 3)

Комиссией по проверке технического состояния электрооборудования, созданной согласно Приказу № 131 от 20.10.2022 г в составе: Председателя комиссии директора ООО «Примэнерго» Тихомирова Н.П. и членов комиссии: зам. директора по П и ТВ Русинова В.А., главный инженер Гончаров С.И.

проведен осмотр технического состояния электрооборудования согласно рекомендациям на основании «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003), «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003), ПУЭ изд.7, ПТЭЭСиС РФ.

В результате осмотра выявлено:

1. Повышенный нагрев болтовых соединений контактной системы выключателей.
2. Обгорание контактов выключателей превышает 4 мм.
3. Плотность соприкосновения подвижных и неподвижных контактов не удовлетворяет требованиям РД 34. 45-51. 300-97.
4. Выплавка подвижных и неподвижных контактов рубильников превышает данные завода - изготовителя.
5. Величина контактных зазоров выключателей превышает заводские данные.
6. Нагрев контактов предохранителей типа ПН-2.

### Заключение:

В соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» и согласно Типовой номенклатуре ремонтных работ по видам ремонта необходимо:

1. Произвести замену рубильников на автоматические выключатели – 2 шт.

Председатель комиссии

Директор ООО «Примэнерго»

Тихомиров Н.П.

Члены комиссии:

Зам. директора по П и ТВ

Русинов В.А.

Главный инженер

Гончаров С.И.